

CARTAGO, 1 DE MAYO DEL 2025

Srs.

Asociación Administradora del Acueducto de Cipreses.
Cartago.

Estimados señores:

De acuerdo con su solicitud, adjunto el resultado de los aforos realizados el día 1 de MAYO del 2025, por parte de los fontaneros Juan Carlos Zúñiga y Michael Pérez, en un día soleado.

La sumatoria de todas las fuentes este día, es de 40.81 l/s, y la sumatoria de lo utilizado es de 32.92 l/s. En total las fuentes que se utilizan disminuyeron su producción en 9.90 l/s, *con respecto al mes anterior*.

En las gráficas que se adjuntan en la hoja de Excel, podemos notar lo siguiente, fuente por fuente:

No	FUENTE	COMPORTAMIENTO	OBSERVACIONES
1	CARLOS CALVO	SE OBTUVO UN PROMEDIO DE 22.57 L/S, LO QUE SIGNIFICA 2.72 L/S MENOS QUE EL MES ANTERIOR	SU PRODUCCION ES LA SEGUNDA MAS ALTA PARA ESTE MES, DE LOS SEIS AÑOS REGISTRADOS
2	SAN FRANCISCO	SE OBTUVO UN PROMEDIO DE 0.46 L/S, LO QUE SIGNIFICA 0.1 L/S MAS QUE EL MES PASADO.	ES LA SEGUNDA MÁS BAJA, DE LOS REGISTRADOS EN LOS SEIS AÑOS
3	EDWIN COTO	SE OBTUVO UNA PRODUCCION PROMEDIO DE 5.06 L/S.	NO SE HACE LA TOTALIDAD DEL AFORO, PORQUE SE ESCAPA POR DEBAJO DEL TUBO DEL REBALSE.
4	PLANTON	SE OBTUVO UN PROMEDIO DE 10.35 L/S, LO QUE SIGNIFICA 3.99 L/S MENOS QUE EL MES ANTERIOR	SU PRODUCCION ES LA SEGUNDA MAS ALTA PARA ESTE MES, DE LOS SEIS AÑOS REGISTRADOS
5	POZO PUEBLO NUEVO	SE OBTUVO UNA PRODUCCION PROMEDIO DE 2.37 L/S.	ES LA MÁS BAJA DE LOS DOS AÑOS REGISTRADOS.

Carlos Garro Aguilar
Administrador.