CARTAGO, 1 DE JULIO DEL 2025

Srs.

Asociación Administradora del Acueducto de Cipreses.
Cartago.

Estimados señores:

De acuerdo con su solicitud, adjunto el resultado de los aforos realizados el día 1 de JULIO del 2025, por parte de los fontaneros Juan Carlos Zúñiga y Michael Pérez, en un día nublado.

La sumatoria de todas las fuentes este día, es de 35.73 /s, y la sumatoria de lo utilizado es de 29.52 l/s. En total las fuentes que se utilizan disminuyeron su producción en 0.01/s, *con respecto al mes anterior*.

Se puede notar el comportamiento y sus observaciones, fuente por fuente:

No	FUENTE	COMPORTAMIENTO	OBSERVACIONES
1	CARLOS CALVO	SE OBTUVO UN PROMEDIO DE 19.31 L/S, LO QUE SIGNIFICA 3.31 L/S MENOS QUE EL MES ANTERIOR	SU PRODUCCION ES LA SEGUNDA MAS BAJA PARA ESTE MES, DE LOS SEIS AÑOS REGISTRADOS
2	SAN FRANCISCO	SE OBTUVO UN PROMEDIO DE 0.50 L/S, LO QUE SIGNIFICA 0.06 L/S MAS QUE EL MES PASADO.	ES LA MÁS BAJA, DE LOS REGISTRADOS EN LOS SEIS AÑOS
3	EDWIN COTO	SE OBTUVO UNA PRODUCCION PROMEDIO DE 3.31 L/S.	NO SE HACE LA TOTALIDAD DEL AFORO, PORQUE SE ESCAPA POR DEBAJO DEL TUBO DEL REBALSE.
4	PLANTON	SE OBTUVO UN PROMEDIO DE 10.21 L/S, LO QUE SIGNIFICA 1.05L/S MAS QUE EL MES ANTERIOR	SU PRODUCCION ES LA TERCERA MAS ALTA PARA ESTE MES, DE LOS SEIS AÑOS REGISTRADOS
5	POZO PUEBLO NUEVO	SE OBTUVO UNA PRODUCCION PROMEDIO DE 2.4 L/S.	ES LA MÁS BAJA DE LOS DOS AÑOS REGISTRADOS.

Carlos Garro Aguilar
Administrador.