

CARTAGO, 3 DE DICIEMBRE DEL 2025

Srs.

Asociación Administradora del Acueducto de Cipreses.  
Cartago.

Estimados señores:

De acuerdo con su solicitud, adjunto el resultado de los aforos realizados el día 3 de diciembre del 2025, por parte de los fontaneros Juan Carlos Zúñiga y Michael Pérez, en un día nublado.

Se puede notar el comportamiento y sus observaciones, fuente por fuente:

No	FUENTE	COMPORTAMIENTO	OBSERVACIONES EN COMPARACIÓN A LOS MISMOS MESES DE DIFERENTES AÑOS
1	CARLOS CALVO	SE OBTUVO UN PROMEDIO DE 19.05 L/S, LO QUE SIGNIFICA 2.16 L/S MAS QUE EL MES ANTERIOR	SU PRODUCCION ES LA MÁS BAJA, DE LOS SEIS AÑOS REGISTRADOS
2	SAN FRANCISCO	SE OBTUVO UN PROMEDIO DE 0.54L/S, LO QUE SIGNIFICA IGUAL QUE EL MES PASADO.	ES LA SEGUNDA MÁS BAJA, DE LOS REGISTRADOS EN LOS SEIS AÑOS
3	EDWIN COTO	SE OBTUVO UN PROMEDIO DE 4.73 L/S.	ES LA MÁS BAJA, DE LOS REGISTRADOS EN LOS SEIS AÑOS.
4	PLANTON	SE OBTUVO UN PROMEDIO DE 20.92 L/S, LO QUE SIGNIFICA 10.25 L/S MAS QUE EL MES ANTERIOR	SU PRODUCCION ES LA SEGUNDA MÁS ALTA PARA ESTE MES, DE LOS SEIS AÑOS REGISTRADOS
5	POZO PUEBLO NUEVO	SE OBTUVO UNA PRODUCCION PROMEDIO DE 2.31 L/S.	ES LA MÁS BAJA DE LOS DOS AÑOS REGISTRADOS.

Carlos Garro Aguilar  
Administrador.