

CARTAGO, 2 DE ENERO DEL 2026

Srs.

Asociación Administradora del Acueducto de Cipreses.

Cartago.

Estimados señores:

De acuerdo con su solicitud, adjunto el resultado de los aforos realizados el día 2 de enero del 2026, por parte de los fontaneros Juan Carlos Zúñiga y Michael Pérez, en un día nublado.

Se puede notar el comportamiento y sus observaciones, fuente por fuente:

No	FUENTE	COMPORTAMIENTO
1	Carlos Calvo	Se obtuvo un promedio de 21.74 l/s, lo que significa 2.69 l/s más que el mes anterior
2	San Francisco	Se obtuvo un promedio de 0.51 l/s, lo que significa 0.03 l/s menos que el mes anterior.
3	Edwin Coto	Se obtuvo un promedio de 9.57 l/s, lo que significa 4.84 l/s más que el mes anterior.
4	Planton	Se obtuvo un promedio de 14.03 l/s, lo que significa 6.89 l/s menos que el mes anterior
5	Pozo Pueblo Nuevo	Se obtuvo un promedio de 2,49 l/s, lo que significa 0,18 l/s más que el mes anterior.

Carlos Garro Aguilar
Administrador.