

CARTAGO, 2 DE FEBRERO DEL 2026

Srs.

Asociación Administradora del Acueducto de Cipreses.

Cartago.

Estimados señores:

De acuerdo con su solicitud, adjunto el resultado de los aforos realizados el día 2 de enero del 2026, por parte de los fontaneros Juan Carlos Zúñiga y Michael Pérez, en un día nublado.

Se puede notar el comportamiento y sus observaciones, fuente por fuente:

No	FUENTE	COMPORTAMIENTO
1	Carlos Calvo	Se obtuvo un promedio de 20.08 l/s, lo que significa 1.66 l/s menos que el mes anterior
2	San Francisco	Se obtuvo un promedio de 0.55 l/s, lo que significa 0.04 l/s más que el mes anterior.
3	Edwin Coto	Se obtuvo un promedio de 7.78 l/s, lo que significa 1.79 l/s menos que el mes anterior.
4	Planton	Se obtuvo un promedio de 10 l/s, lo que significa 4.83 l/s menos que el mes anterior
5	Pozo Pueblo Nuevo	Se obtuvo un promedio de 2,38 l/s, lo que significa 0,11 l/s menos que el mes anterior.

Carlos Garro Aguilar
Administrador.