

CARTAGO, 5 DE AGOSTO DEL 2026

Srs.

Asociación Administradora del Acueducto de Cipreses.

Cartago.

Estimados señores:

De acuerdo con su solicitud, adjunto el resultado de los aforos realizados el día 5 de agosto del 2026, por parte de los fontaneros Fabián Gutiérrez y Michael Pérez, en un día nublado.

Se puede notar el comportamiento y sus observaciones, fuente por fuente:

No	FUENTE	COMPORTAMIENTO
1	Carlos Calvo	Se obtuvo un promedio de 21.65 /s, lo que significa 1.22 l/s menos que el mes anterior.
2	San Francisco	Se obtuvo un promedio de 0.49 /s, lo que significa 0.09 l/s más que el mes anterior.
3	Edwin Coto	Se obtuvo un promedio de 9.8 /s, lo que significa 6.82 l/s más que el mes anterior.
4	Planton	Se obtuvo un promedio de 30.65 l/s, lo que significa 21.17 l/s más que el mes anterior
5	Pozo Pueblo Nuevo	Se obtuvo un promedio de 2.6 /s, lo que significa 0.03 l/s más que el mes anterior.

Carlos Garro Aguilar
Administrador.